

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

GWOŚ.6220.16.8.2021

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, 73 ust. 1 art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm., zwanej dalej ustawą o *oos*), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 września 2021 r., przedłożonego przez Inwestora **firmę INVEST PV49 Sp. z o.o., Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice** w imieniu którego wystąpił na mocy pełnomocnictwa Pan Błażej Brasse w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, działając w oparciu o następujące dokumenty:

- 1) „Karta informacyjna przedsięwzięcia”,
- 2) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 02 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 02.11.2021 r.) znak pisma: WZŚ.4240.800.2021.PT
- 3) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach, z dnia 29 października 2021 roku (02.11.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu) znak NZ.454.1.62.2021;
- 4) Opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 02 listopada 2021 r. (05.11.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu) znak pisma PO.ZZŚ.1.277m.2021.EM

Orzeka

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy” o mocy do 16 MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat słubicki, województwo lubuskie.

II. Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy” o mocy do 16 MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat słubicki, województwo lubuskie jest załącznikiem niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 14 październik 2021 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Inwestora INVEST PV 49 Sp. z o.o., Aleja Walentego Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa

elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy” o mocy do 16 MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat słubicki, województwo lubuskie.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania pismem z dnia 15 października 2021 roku (znak: GWOŚ.6220.16.3.2021).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rozpatrywanym przypadku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wójt, burmistrz, prezydent miasta. Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Górzycy.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ooś, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pismami z dnia 30 września 2021 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy o mocy do 16 MW, na części działki o nr ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat słubicki, województwo lubuskie. Powierzchnia ww. działki wynosi 41,87 ha. Łączna powierzchnia przeznaczona pod budowę (paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą) wyniesie do 18,3 ha.

W ramach budowy elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy przewiduje się zastosowanie poniższych parametrów:

- łączna moc elektrowni do 16 MW;
- łączna ilość paneli fotowoltaicznych do 80 000 szt. (ilość paneli zależna jest od mocy panelu, który ostatecznie zostanie ujęty w projekcie budowlanym);
- moc pojedynczego panela fotowoltaicznego 200 – 1000 W;
- sposób montażu: na stalowo-aluminiowej konstrukcji nośnej posadowionej na gruncie;
- łączna ilość kontenerów technicznych do 16 szt. (wymiary ok.: długość do 10 m, wysokość do 4 m, szerokość do 5 m);
- łączna ilość inwerterów do 800 szt.;
- łączna ilość transformatorów do 16 szt.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich lub leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Otoczenie działki nr ewid. 139/4 stanowią:

- od strony wschodniej kompleks leśny,
- od strony zachodniej grunty rolne,
- od strony północnej droga gminna (działka nr ewid. 138 obręb Górzycy) oraz grunt rolne,
- od strony południowej droga gminna (działka nr ewid. 141 obręb Górzycy) oraz grunty rolne.

W związku ze złożeniem wniosku Wójta Gminy Górzycy o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu oddziaływania na środowisko, w dniu 02 listopada 2021 r. Wójt Gminy Górzycy otrzymał pismo znak: WZŚ.4220.800.2021.PT, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględniając art. 64 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie podając:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest także zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz pozostałych terenach objętych formami ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione. Najbliżej położony obszar chroniony to obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001. Odległość tej formy ochrony przyrody od miejsca lokalizacji przedsięwzięcia wynosi ok. 1,19 km.

Planowana inwestycja w części zlokalizowana jest w granicy projektowanego korytarza ekologicznego o nazwie „Ziemia Lubuska – północ”, wyznaczonego w oparciu o dane, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, (o przebiegu podanym na stronie: <http://geoserwis.gdos.gov.pl>). Rolą korytarzy ekologicznych jest zapewnienie łączności przyrodniczej w skali całego kraju i w skali międzynarodowej. Inwestycja nie będzie miała istotnego, negatywnego wpływu na ww. projektowany lądowy korytarz ekologiczny.

Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych jednolitych częściach wód.

Omawiany teren znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Występować będzie emisja hałasu i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Prace budowlane prowadzone będą

w porze dziennej. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne toalety. Powstawać będą przede wszystkim odpady z grupy 15 i 17 wg Katalogu odpadów. Wszystkie odpady powstające w wyniku realizacji inwestycji będą gromadzone na placu budowy selektywnie, w wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym do tego miejscu i będą na bieżąco (po zapełnieniu pojemników) usuwane z terenu inwestycji – przekazywane podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy.

Etap użytkowania nie będzie wiązał się z oddziaływaniami mogącymi mieć charakter znaczący. Występować będzie niezorganizowana emisja do powietrza związana z ruchem pojazdów po terenie inwestycji (prace serwisowe i ewentualne mycie paneli). Źródłem emisji hałasu będą stacje transformatorowe, których poziom mocy akustycznej wyniesie do 75 dB. Transformator zabudowany będzie w kontenerowej stacji, której jednym z zadań będzie wygłuszenie emitowanego hałasu. Hałas generowany przez inwertery wynosi nie więcej niż 35 – 40 dB i jest praktycznie niesłyszalny z odległości kilku metrów. Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji, a także lokalizację elektrowni względem terenów podlegających ochronie akustycznej ocenia się, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 1,7 km od planowanej inwestycji.

Ze względu na usytuowanie transformatorów w kontenerowych stacjach transformatorowych, oraz kabli energetycznych w ziemi brak będzie znaczącego oddziaływania w zakresie pola elektromagnetycznego.

Funkcjonowanie elektrowni nie będzie związane z powstawaniem ścieków. Wody opadowe z paneli fotowoltaicznych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu. Inwestor planuje okresowe mycie paneli ok. 2 razy do roku (jeśli zajdzie taka konieczność). Panele powinny być myte przy wykorzystaniu jedynie wody i szczotki, ewentualnie myjki ciśnieniowej. Woda wykorzystywana do mycia będzie czysta, bez zastosowania środków chemicznych. W stacjach transformatorowych umieszczone zostaną transformatory suche lub olejowe. W przypadku zastosowania transformatorów mokrych, zostaną zabezpieczone one, na wypadek wycieku oleju misami olejowymi, będącymi szczelnymi zbiornikami awaryjnymi, mającymi w 100% przejąć wyciekający olej. Zużyty olej chłodzący będzie odbierany przez wyspecjalizowaną firmę. Działalność elektrowni może być źródłem niewielkich ilości odpadów, które będą powstawać podczas prac konserwacyjnych instalacji. Odpady te będą zagospodarowywane przez podmiot wykonujący te prace.

Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystywaniem energii słonecznej, zatem zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Tym samym wpisuje się w trend ograniczania zużycia paliw kopalnych, a w konsekwencji wpływu na spowolnienie ewentualnych zmian klimatu. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie, nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze.

Biorąc pod uwagę rodzaj oddziaływań, które mogą się kumulować oraz ich skalę, a także oddziaływanie ograniczone do terenu lokalizacji inwestycji, brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości powstania oddziaływań skumulowanych o znaczącym charakterze. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, w piśmie z dnia 29 października 2021 roku (02.11.2021 r. – data wpływu do tut. urzędu), znak:

NZ.454.1.62.2021, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy” o mocy do 16 MW na działce o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Górzycy, powiat ślubicki, województwo lubuskie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nie wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ślubicach zauważył, że planowana inwestycja zlokalizowana będzie na części działki o nr ewid. gruntu 139/4, obręb ewidencyjny Górzycy, gmina Górzycy o łącznej powierzchni 41,87 ha. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wyniesie 18,3 ha. Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia niewielka, południowa część działki objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą NR IV/26/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku Rady Gminy Górzycy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzycy w obrębach Górzycy, Spudłów i Laski Lubuskie. Ww. część działki znajduje się w obszarze terenów rolnych o symbolu 4R. Dla pozostałej części działki została wydana przez Wójta Gminy Górzycy decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nr 11/2018 z dnia 7 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana została przez Panią Katarzynę Białek we wrześniu 2021 roku. Inwestor zakłada budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 16,0 MW. W skład elektrowni będą wchodzić: – konstrukcje stołów fotowoltaicznych w ilości i rozmiarze uzależnionym od typu zastosowanych paneli fotowoltaicznych, – panele fotowoltaiczne w ilości do 80 000 sztuk, – falowniki (inwertery) w ilości do 800 sztuk wraz z instalacjami kablowymi, – kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do 16 sztuk, – ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV, bez podmurówki, – nieutwardzony dojazd do stacji transformatorowych SN o szerokości do około 5 metrów, – wyprowadzenie mocy linią kablową lub napowietrzną.

Same funkcjonowanie inwestycji nie wiąże się z poborem wody. Inwestor w trakcie funkcjonowania elektrowni będzie dowoził wodę przeznaczoną do mycia paneli beczkowozami. Na etapie budowy jej zaplecze zostanie wyposażone również w przenośne sanitariaty dla pracowników budowy. W trakcie funkcjonowania instalacji nie będą powstawać ścieki przemysłowe oraz komunalne. Wody opadowe będą w sposób naturalny, grawitacyjnie odprowadzane w grunt. W obrębie działki, na której planuje się budowę farmy fotowoltaicznej nie ma ujęć wód podziemnych. Elektrownia fotowoltaiczna w trakcie pracy będzie emitować niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, którego źródłem będą układy wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej oraz jej odbiorniki. Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia poziom natężenia pola elektromagnetycznego z instalacji elektrowni fotowoltaicznych będzie pomijalnie niewielki i nie będzie miał wpływu na życie i zdrowie ludzi. Odpady będą generowane podczas budowy instalacji, jej eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Będą to głównie odpady opakowaniowe oraz odpady budowlane inne niż niebezpieczne, zużyte elementy eksploatacyjne instalacji, które będą bezpośrednio po wytworzeniu przekazywane do zagospodarowania lub będą magazynowane czasowo w wyznaczonym miejscu, a następnie będą przekazywane do

zagospodarowania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na ich dalsze zagospodarowanie. Emisja hałasu oraz gazów i pyłów do środowiska będzie miała miejsce głównie w trakcie prac budowlanych (wykonywanie prac zmiennych, transport). Będzie to emisja krótkotrwała i pomijalnie niska. Niemniej prace budowlane winny być wykonywane tylko w porze dziennej (między 600-2200). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 1,7 km od planowanej farmy słonecznej, natomiast większa zwarta zabudowa mieszkaniowa to miejscowość Górzycza oddalona o około 2,0 km. Głównym źródłem hałasu w trakcie funkcjonowania instalacji będą falowniki (inwertery) oraz stacje transformatorowe. Są to źródła punktowe natężenia dźwięku, dla których zasięg oddziaływania akustycznego ogranicza się do najbliższego otoczenia. Z uwagi na oddalenie instalacji od terenów chronionych o około 2,0 km nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na warunki akustyczne okolicznych mieszkańców. Ponadto w celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia i życia ludzi prace budowlane należy prowadzić z zgodnie z poniższymi zasadami: – wyłączanie silników maszyn, urządzeń i pojazdów ciężarowych w trakcie ich postoju, rozładunku, załadunku, – prowadzenia prac budowlanych przy wykorzystaniu sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym, – magazynowania produktów, materiałów mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach, – rezygnacji z tankowania maszyn i pojazdów na terenie budowy, – podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w sytuacjach awaryjnych, tj. wyciek paliwa, olejów i innych płynów eksploatacyjnych mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w szczególności gruntowo – wodnego.

Dnia 05 listopada 2021 roku Wójt Gminy Górzycza otrzymał opinię znak PO.ZZŚ.1.435.277m.2021.EM z dnia 02.11.2021 r. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w którym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycza o mocy do 16 MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycza, gmina Górzycza, powiat ślubicki, województwo lubuskie*”. W swojej opinii zawarł informacje:

Niewielka południowa część działki o numerze ewidencyjnym 139/4 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przejętym Uchwałą Nr IV/26/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. Rady Gminy Górzycza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzycza w obrębach Górzycy, Spudłów i Laski Lubuskie. Ww. część działki znajduje się w obszarze terenów rolnych symbolu 4R. Dla pozostałej części działki została wydana przez Wójta Gminy Górzycza, decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 11/2018 z dnia 7 września 2018 roku dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycza wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 16 MW. Inwestycja planowana jest na części działki nr ewid. 139/4 w obrębie Górzycy, gmina Górzycy, pow. ślubicki, woj. lubuskie, zajmującej powierzchnię ok. 41,87 ha, jednak inwestycja realizowana będzie tylko na części o powierzchni do 18,3 ha.

W ramach budowy elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy przewidziano zastosowanie poniższych parametrów:

- łączna moc elektrowni: do 16 MW;
- łączna ilość paneli fotowoltaicznych: do 80 000 szt.;
- moc pojedynczego panela fotowoltaicznego: 200-1000 W;
- sposób montażu: na stalowo-aluminiowej konstrukcji nośnej posadowionej na gruncie;
- łączna ilość kontenerów technicznych: do 16 szt. (wymiary około: długość do 10 m, wysokość do 4 m, szerokość do 5m);
- łączna ilość inwerterów: do 800 szt.
- łączna ilość transformatorów: do 16 szt.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się wykonać do 80 000 sztuk paneli fotowoltaicznych oraz do 800 sztuk inwerterów. Panele fotowoltaiczne zamocowane będą na aluminiowo stalowych ramach połączonych z osadzonymi w gruncie podporami nośnymi. Podpory osadzone zostaną za pomocą kafara, głębokość osadzenia zależy od warunków panujących w miejscu montażu i ustalona jest w oparciu o nośność gruntu. Konstrukcja wsporcza będzie miała maksymalną wysokość do 4 m. Dopuszcza się zastosowania konstrukcji z możliwością regulacji kąta nachylenia. Planuje się wykonanie maksymalnie do 24 sztuk kontenerów stacji transformatorowej o maksymalnej powierzchni do 50 m² każdy. W stacjach transformatorowych umieszczone zostaną transformatory suche bądź olejowe. W przypadku zastosowania transformatorów mokrych, zostaną zabezpieczone one, na wypadek wycieku oleju misami olejowymi, będącymi szczelnymi zbiornikami awaryjnymi, mającymi w 100% przejąć wyciekający olej. Zużyty olej chłodzący będzie odbierany przez wyspecjalizowaną firmę. Dodatkowo ww. transformator zostanie umieszczony wewnątrz kontenera. Całość inwestycji zostanie ogrodzona siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50 cm, która będzie wkopana w ziemię, co uniemożliwi przedostawanie się płazów i innych drobnych zwierząt.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie, który nie jest objęty formami ochrony przyrody wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r., poz. 1098). W zasięgu jego oddziaływania nie występują głównie zbiorniki wód podziemnych ani tereny szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne.

W związku z art.63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy oś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600040, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ta część wód jest monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry (Dz. U. l201,6 r., poz.1967) to:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,
2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,
3. ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Zasoby JCWPd GW600040 podlegają ochronie z uwagi na wykorzystanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, w zlewni jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Racza Struga do dopł. z Czarnowa o kodzie RW600017189686, w regionie wodnym Warty. Status tej części wód jest określany jako silnie zmieniona część wód, której stan ocenia się jako zły. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przy przyjętych rozwiązaniach technologicznych prace na etapie realizacji, przedsięwzięcia nie będą generować presji oddziałujących na zasoby wodne. Potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych, mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn i środków transportu (wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych). Jednak, przy wykonaniu wszystkich prac z należytą dbałością i właściwą eksploatacją i konserwacją sprzętu maszyn i środków transportu wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Używany sprzęt ma być sprawny technicznie, ma posiadać wszelkie wymagane przeglądy i atesty dopuszczające do użytkowania i pracy, a ponadto mają być dostępne sorbenty neutralizujące ewentualne zanieczyszczenia.

Funkcjonowanie inwestycji nie będzie związane z poborem wody powierzchniowej, w związku z czym nie spowoduje zmian wartości wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych ani istotnych zmian w morfologii ww. JCWP o kodzie RW600017189686. Nie będzie również wymagało poboru wód podziemnych, zatem nie wpłynie negatywnie na stan ilościowy ww. JCWPd GW600040. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą do gruntu poprzez planowaną do wykonania sieć drenarską pozwalającą na prawidłowe odprowadzanie wód opadowych.

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu uniknięcia przedostania się oleju czy też cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, pod każdym transformatorem znajdować się ma szczelna misa olejowa, będąca w stanie zmagazynować 100% oleju.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji, skalę i zasięg oddziaływania oraz przy zastosowaniu rozwiązań technologicznych i technicznych minimalizujących negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko stwierdzić należy, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnego oddziaływania dla wód powierzchniowych i podziemnych jak również nie będzie miało wpływu dla założonych celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1967).

Z Przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne zapewniają jego ochronę.

Zgodnie z art. 85 ust.1 ustawy o *ooś decyzja* o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

Strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 09 listopada 2021 r., znak: GWOŚ.6220.16.7.2021, zostały poinformowane o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Strony postępowania nie skorzystały z deklaracji zawartej w art. 10 k.p.a.

Organ po analizie dokumentów przedłożonych przez Inwestora, wniosku strony postępowania oraz opinii organów, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o *ooś*, przychylił się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn. nazwą „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej EF Górzycy*” o mocy do 16 MW na części działki o numerze ewid. 139/4, obręb Górzycy, gmina Gorzyca, powiat słubicki, województwo lubuskie”.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 oraz zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy Górzycy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

(-) Wójt Gminy Górzycy
Robert Stolarski

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pozostałe strony postępowania
3. A/a

Zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) od wydania przedmiotowej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł

Decyzja została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Górzycza
w dniu 16.12.2021 r.